

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Кировской области  
ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Вятскополянского района и города Вятские Поляны  
ул. Кукина, 14/48, г. Вятские Поляны, 612960, тел. 6-18-05 (код 83334)

**Предписание № 1/1/1  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Кировскому областному государственному образовательному автономному учреждению  
дополнительного профессионального образования "Институт развития образования Кировской  
области»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Вятскополянского района и города Вятские Поляны – главного государственного инспектора Вятскополянского района и города Вятские Поляны по пожарному надзору Попырина Дмитрия Николаевича № 1 от 02.01.2021г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. до 13 ч 00 мин. 18.01.2021 г., с 14ч 00 мин. до 15 ч 00 мин. 27.01.2021 г., с 16 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин. 29.01.2021 г. проведена плановая выездная проверка  
Заместителем начальника ОНДПР Вятскополянского района и города Вятские Поляны – заместителем главного государственного инспектора Вятскополянского района и города Вятские Поляны по пожарному надзору Мухаметзяновым Ринатом Равильевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку)

в отношении: Кировского областного государственного образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального образования "Институт развития образования Кировской области» по адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина д. 30а

(наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовал: преподаватель Васев Юрий Викторович

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На путях эвакуации (лестничных маршах, коридорах) аварийное эвакуационное освещение в нерабочем состоянии.	ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.89; ППР в РФ п.37; СНиП 21-01-97* п.6.22; СП 1.13130. п. 4.3.12; СП 52.13330 п. 7.6.3.	01.02.2022г.	
2.	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации).	ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.83; Правительство Российской Федерации Постановление от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.02.2022г.	

		«Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.54. (далее ППР в РФ)		
3.	Не проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управление эвакуации людей при пожаре (СОУЭ). На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты и журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в которую вносится информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности.	ППР в РФ п.54	01.02.2022г.	
4.	Не проведена обработка огнезащитным составом горючих элементов чердачного покрытия (стропила, обрешетки) здания.	СП 2.131.30.2020 п.5.4.5; ППР в РФ п. 13.	01.02.2022г.	
5.	При наличии самостоятельных АУПС в здании первого этажа и второго этажа, не обеспечивается централизованный запуск СОУЭ во всех помещениях здания (отсутствует интеграция различных приборов АУПС)	п. 1 ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 3.13130 раздел 7 табл.2	01.02.2022г.	
6.	Не проверена проверка на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода (ПК №№3,4).	ППР в РФ п.48	01.02.2022г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора  
Вятскополянского района и города Вятские Поляны по пожарному надзору  
Мухаметзянов Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному)

" 29 " января 20 21 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность)

(фамилия, инициалы)

" " 20 21 г.

- - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору