



**ДОКЛАД**  
по вопросу:

**«Обеспечение пожарной безопасности  
в период летней оздоровительной кампании 2023 года»**

**Государственного инспектора  
по пожарному надзору**

**Стародубова Дмитрия Александровича**

**КИРОВ 2023**



# Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кирова



**10.04.2014** произошел пожар в здании МБОУ ДОД «Детская художественная школа г. Кирова». Причиной возникновения пожара явилось возгорание мусора (горючих материалов) находящихся под лестничным маршем запасного эвакуационного выхода от тлеющего источника зажигания (окурка от сигареты).





## Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кирова



**28.12.2014** произошел пожар в здании МБОУ СОШ № 27. Причина пожара - внесенный источник огня учащимися 7 класса этой школы. Автоматическая пожарная сигнализация на момент была отключена и в связи с чем находилась в неисправном состоянии. Система автоматической передачи сигнала о пожаре переведена на ручной режим и не сработала.





# Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кирова



**10.02.2015 по причине аварийного режима работы трансформаторов понижения тока в электрощитовой здания МБОУ СОШ № 58 г. Кирова. Помещение, в котором произошел пожар оказалось отделенным от противопожарной дверью, что воспрепятствовало распространению опасных факторов пожара и предотвратило тяжелые последствия пожара.**






## Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кирова



**08.09.2017 произошел пожар в МКОУ СОШ №7 г. Слободского. Причиной пожара явился аварийный режим работы электрического чайника без устройств тепловой защиты, оставленного включенным работницей учреждения.**





# Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кирова



**03.04.2018 из-за аварийного режима работы электросушителя произошел пожар в здании МБОУ СОШ №18 г. Кирова.**





# Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кирова



**10.12.2020** произошел пожар в здании МБОУ СОШ с УИОП № 32 г. Кирова. Причиной возникновения пожара послужил аварийный режим работы электрооборудования, расположенного в распределительной коробке кабинета школы.





# Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кирова



**19.02.2022 произошел пожар в здании МБОУ СОШ с УИОП № 59 г. Кирова. Причиной возникновения пожара послужило проведение огневых работ с нарушением требований пожарной безопасности.**





# Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кирова



**11.05.2022** произошел пожар в здании МКОУ СОШ № 10 г. Кирово-Чепецка. Причиной возникновения пожара послужила детская шалость с огнем ученицы 6 класса в результате которого обгорел мусор в вентиляционном канале учебного класса, закоптилась стена.





# Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кирова



**08.06.2022** произошел пожар в здании МКОУ школы-интернат д. Филейка Фаленского муниципального округа. Причиной возникновения пожара послужила короткого замыкание электропроводов в результате которого закоптились стены и потолок подсобного помещения.





# Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кирова



## Нормативные документы по ПБ:

- постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации – **ППР в РФ**).



# Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кирова



## Алгоритм обеспечения пожарной безопасности:

1. АУПС и СОУЭ должны быть проверены и находиться в исправном состоянии.
2. ПАК «Стрелец-Мониторинг», АргусМС и др. должны быть проверены и должны обеспечивать передачу сигналов о пожаре в подразделения пожарной охраны.
3. Огнетушители должны быть проверены, при необходимости, перезаряжены и исправны.
4. Все двери эвакуационных выходов должны открываться изнутри без ключа.
5. Окна на путях эвакуации (коридоры, холлы, вестибюли, лестничные клетки) и в зальных помещениях должны свободно открываться штатной фурнитурой.



# Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кирова



## Алгоритм обеспечения пожарной безопасности:

1. Приведение путей эвакуации в соответствие требованиям ПБ:

**-запрещается** захламлять проходы, заужать пути эвакуации мебелью, блокировать вторые полотна дверей, закрывать эвакуационные выходы на замки в момент нахождения людей в здании, отрывать уплотнители в притворах на дверях ведущих в лестничные клетки, снимать доводчики (устройства для самозакрывания) с вышеуказанных дверей,

- п.7 ППР п.п. в) запрещается нахождение более 10 детей на этаже с одним эвакуационным выходом.
- п.8 ППР Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией.

2. Исправность систем противопожарной защиты:

**-запрещается** отключать пожарную сигнализацию и систему оповещения людей о пожаре, закрывать дымовые извещатели колпаками или ограничивать их зону действия.



# Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кирова



## Алгоритм обеспечения пожарной безопасности:

- **запрет** на оставление без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания.
- **запрет** на эксплуатацию электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции, пользования розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.
- **запрет** на курение в помещениях и на территории учреждений, жесткий контроль со стороны руководства и работников.
- **запрет** использования электрических чайников, обогревателей без устройств тепловой защиты и автоматического отключения и удлинителей.
- контроль перегрузки электрических сетей большим количеством устройств (чайниками, микроволновками, холодильниками и др.).



# Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кирова



## Алгоритм действий на случай пожара:

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.)

**необходимо:**

- а) **немедленно** сообщить об этом по телефону в пожарную охрану по телефону «01» или «101» (при этом необходимо назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
- б) принять посильные меры по эвакуации людей (детей) и тушению пожара.

**Во время возгорания** нет времени учиться пользоваться огнетушителем, поэтому предлагаем всем работникам заранее подойти к огнетушителю, прочитать инструкцию, подержать его в руках.



# Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кирова



## Обязательные мероприятия перед началом работы лагеря:

- Обязательное ознакомление ответственных и сопровождающих лиц с планами эвакуации на случай возникновения пожара и спецификой объекта, обратить внимание на расположение основных и запасных эвакуационных выходов.
- Контроль количественного состава детей и их местонахождения во время мероприятий.
- Проведение дополнительных инструктажей с детьми по действиям на случай чрезвычайных ситуаций.
- Изучение инструкции о мерах пожарной безопасности.
- Проведение инструктажа с педагогическим и обслуживающим персоналом лагеря.
- Проведение практической тренировки по эвакуации с персоналом и детьми не позднее второго дня с начала работы лагеря.



# Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кирова



## Обязательные мероприятия перед началом работы лагеря:

- Издание приказов о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности, в том числе ответственных за АУПС, первичные средства пожаротушения



# Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кирова



## Детская шалость:

Пожары, возникающие по причине детской шалости с огнем, явление далеко не редкое.

Почти все дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в полной мере его опасность.

Чтобы не допустить подобных ситуаций:

- объясните детям, что при возникновении пожара не следует прятаться, а необходимо покинуть горящее помещение;
- необходимо выучить с детьми номера телефонов экстренных служб;
- организуйте ребенку интересный досуг.



# Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кирова



## Ссылки на полезные детские порталы:

В целях организации работы по пополнению фондов детских библиотек материалами по обеспечению детской безопасности, использовать электронные и печатные межведомственные интернет-порталы детской безопасности «Спас-Экстрим» ([www.spas-extreme.ru](http://www.spas-extreme.ru)), «Азбука безопасности» ([www.azbukabezopasnosty.ru](http://www.azbukabezopasnosty.ru)), «Дети 01» ([www.deti01.ru](http://www.deti01.ru)).

Приложение МЧС России на смартфон.



**Доклад закончен.  
Благодарю за внимание.**

**КИРОВ 2023**