

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных)

мероприятий:

«24» мая 2023 г., 43230061000206244588

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры:

№ ЕРКНМ-7-889-23-866 от 25.05.2023



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Кировская, г Киров, пр-кт Октябрьский, Дом 122а, тел. 88332679512, e-mail: gpn_kirov@43.mchs.gov.ru

(место принятия решения)

**Решение о проведении выездной проверки
внеплановой**

(плановой / внеплановой)

от « 24 » мая 2023 г., 09 час. 00 мин. № 2305/038-43/101-В/РВГ

1. Решение принято:

Заместителем начальника ОНДПР города Кирова (заместителем главного государственного инспектора города Кирова Кировской области по пожарному надзору) Карповым Андреем Сергеевичем

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее - положение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании:

пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

(указывается пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации")

В СВЯЗИ С:

наступление срока 03.05.2023 исполнения пунктов № 1-3, 10-12, 19, 22, 24-28, 36, 38-40, 42-44, 46 предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 7/1/1 от 05.02.2021

(указывается:

- 1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":
 - 1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые законом ценности);
 - 1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, обоснование наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности);
 - 1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований);
- 2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации": ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения о выездной проверке;
- 3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":
- 4) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии);
- 5) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
- 6) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретного контролируемого лица, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
- 7) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации": ссылка на требование прокурора о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
- 8) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации": ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступление срока его исполнения;
- 9) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации": ссылка на утвержденную программу проверок и указание в ней событие, наступление которого влечет проведение выездной проверки;
- 10) для части 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации": поступившая от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в рамках процедур периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых в рамках разрешительных режимов, предусматривающих бессрочный характер действия соответствующих разрешений

3. Выездная проверка проводится в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)



пом. кеатона елесед- Косовасова

4. Для проведения выездной проверки уполномочены:

1. Назарук Виталий Васильевич – старший инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору)
2. Мамаев Алексей Владиславович – старший инспектор отделения ООМПМ ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору)
3. Карпов Андрей Сергеевич – заместитель начальника ОНДПР города Кирова (заместитель главного государственного инспектора города Кирова Кировской области по пожарному надзору)
4. Булдаков Михаил Андреевич – старший инспектор (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору)
5. Белоусов Алексей Александрович – инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору)
6. Ячменев Максим Борисович – старший инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору)
7. Шешуков Денис Сергеевич – старший инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору)
8. Петрунин Кирилл Михайлович – старший инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору)
9. Полубоярцева Наталия Владимировна – старший инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки)

5. К проведению выездной проверки привлекаются:

специалисты:

1. Мамонов Андрей Владимирович - заместитель начальника ФГБУ «СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Кировской области
2. Серёгин Александр Сергеевич - эксперт сектора СЭ ФГБУ «СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Кировской области
3. Сулима Максим Иванович - эксперт сектора СЭ ФГБУ «СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Кировской области
4. Войкин Дмитрий Александрович - старший инженер сектора ИИР ФГБУ «СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Кировской области
5. Каргапольцев Анатолий Артурович - начальник ФГБУ «СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Кировской области

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

6. Выездная проверка проводится в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указываются объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
3) здания, помещения, сооружения, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению):

1. обл Кировская, г Киров, ул Воровского, Дом 74А
2. обл Кировская, г Киров, ул Романа Ердякова, Дом 23/2

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица):

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" ИНН 4348036275, адрес регистрации юридического лица: 610046, ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, КИРОВ, РОМАНА ЕРДЯКОВАУЛИЦА, 23, 2

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:

1. Отбор проб (образцов)
2. Опрос
3. Осмотр
4. Получение письменных объяснений
5. Испытание
6. Истребование документов
7. Экспертиза
8. Инструментальное обследование

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) документ; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

10. Предметом выездной проверки является:

оценка исполнения пунктов № 1-3, 10-12, 19, 22, 24-28, 36, 38-40, 42-44, 46 предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 7/1/1 от 05.02.2021

указываются: соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений:

- 1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
- 2) ссылки на нормативные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом выездной проверки;
- 3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
- 4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом выездной проверки

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы:

- 1 Не применяются

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме) с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:

с 30.05.2023 08:00 по 13.06.2023 17:00

(указываются дата и время (при необходимости указывается время проведения выездной проверки в часовом поясе), дни наступления которых выездной проверкой должна быть завершена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:

80 часов 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому(ым) лицу(ам) необходимо представить следующие документы:

- 1.

Сведения (документы), подтверждающие исполнение предписаний по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности. Имеющиеся в наличии документы в виде заверенных должным образом копий необходимо предоставить к первому дню проведения проверки (указанному в пункте №12 настоящего решения о проведении внеплановой выездной проверки), либо направить указанные сведения (документы) на электронный адрес должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения.

(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения выездной проверки)

14. Указание иных сведений:

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)

Заместитель начальника ОНДПР города Кирова (заместитель главного государственного инспектора города Кирова Кировской области по пожарному надзору) Карпов Андрей Сергеевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D1DE5581DD7D4FA8CE2451E665B0834D
Владелец: Карпов Андрей Сергеевич
Действителен с 06.10.2022 по 30.12.2023

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении выездной проверки)

подпись

Булдаков Михаил Андреевич - старший инспектор (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору), телефон: 88332208056, e-mail: buldakovma@43.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения (распоряжения, приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с решением о проведении выездной проверки:

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале или иным способом:

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода





ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ПРОКУРАТУРА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Володарского, 98, г. Киров, 610000
тел. (8332) 64-87-32
факсы: 64-10-94, 64-83-66

25.05.2023 № ЕРКНМ-7-889-23-866

РЕШЕНИЕ

прокурора о согласовании проведения внепланового контрольного
(надзорного) мероприятия

г. Киров

Рассмотрев заявление ГУ МЧС России по Кировской области от 24.05.2023 о проведении внеплановой выездной проверки в период с 30.05.2023 по 13.06.2023 в отношении КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области», ИНН 4348036275, осуществляющего деятельность по адресам: Кировская область, г. Киров, ул. Р. Ердякова, д. 23/2, г. Киров, ул. Воровского, д. 74а на основании решения о проведении внепланового выездной проверки от 24.05.2023 № 2305/038-43/101-В/РВП сообщая, что ее проведение согласовано.

Первый заместитель прокурора
области

старший советник юстиции

Д.А. Шерстнёв

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 63DC846D7D1550138091FF5B24DF580A
Владелец Шерстнёв Дмитрий Александрович
Действителен с 21.09.2022 по 15.12.2023

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий **24.05.2023 КНМ № 43230061000206244588**

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Кировская обл., г. Киров, ул. Маклина, 65; тел. (8332)54-68-33, gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Киров, Октябрьский пр., 122а, тел. (8332)67-95-12, gpn_kirov@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

«09» июня 2023 г., 09 час. 00 мин. № 2305/038-43/101-В/АВП

(дата и время составления акта)

г. Киров, Октябрьский пр., 122А

(место составления акта)

Акт внеплановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя главного государственного инспектора города Кирова по пожарному надзору Карпова Андрея Сергеевича от 24.05.2023 № 2305/038-43/101-В/РВП. Учетный номер КНМ № 43230061000206244588

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

государственным инспектором г. Кирова по пожарному надзору Булдаковым Михаилом Андреевичем, государственным инспектором г. Кирова по пожарному надзору Мамаевым Алексеем Владиславовичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Здание административно-учебного корпуса, здание общежития

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

610046, Кировская область, г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 23/2;

610002, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, д. 74а

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Кировской области» (ИНН 4348036275), адрес организации: 610046, Кировская область, г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 23/2

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объектам контроля, в отношении которых проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 09 час. 00 мин. 31 мая 2023 г. по 09 час. 00 мин. 09 июня 2023 г.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с проведением экспертизы

с "___" _____ Г., ___ час. ___ мин.

по "___" _____ Г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня/4 часа 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

осмотр начат в 09 час. 00 мин. 31 мая 2023 г. по 11 час. 00 мин. 31 мая 2023 г.

осмотр проведен по месту проведения выездной проверки по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 74а;

осмотр начат в 14 час. 00 мин. 31 мая 2023 г. по 16 час. 00 мин. 31 мая 2023 г.

осмотр проведен по месту проведения выездной проверки по адресу: г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 23/2

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

протоколы осмотра от 09.06.2023

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа, представленные контролируемым лицом

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

Описание объекта защиты.

Здание административно-учебного корпуса по адресу: г. Киров, ул. Романа Ердякова, 23/2. Функциональное назначение – Ф4.2, Ф3.2, Ф5.2 (организация дополнительного профессионального образования; организация общественного питания; складские помещения). Здание корпуса II степени огнестойкости, 4-х этажное с подвалом. стены кирпичные, перекрытия железобетонные, крыша рулонная, отопление центральное водяное. Здание электрифицировано, 1990 года постройки. Общая площадь здания 6005,3 м². Здание защищено автоматической установкой обнаружения пожара, системой оповещения людей о пожаре, оборудованием для передачи извещений о пожаре в подразделение пожарной охраны. Расчет пожарного риска не представлен.

Здание общежития по адресу: г. Киров, ул. Воровского, 74а. Функциональное назначение – Ф1.2 (общежитие). Здание общежития II степени огнестойкости, 3-х этажное. стены кирпичные, перекрытия железобетонные, крыша металлическая по деревянной обрешетке, отопление центральное водяное. Здание электрифицировано, 1965 года постройки. Здание защищено автоматической установкой обнаружения пожара, системой оповещения людей о пожаре, оборудованием для передачи извещений о пожаре в подразделение пожарной охраны. Расчет пожарного риска не представлен.

Вывод о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки:

в установленный срок 03.05.2023 не выполнены пункты № 1, 2, 3, 11, 12, 19 предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 7/1/1 от 05.02.2021, а именно не устранены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности⁽²⁾:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены (с указанием его структурной единицы)
Здание административно-учебного корпуса по адресу: г. Киров, ул. Р. Ердякова, д. 23/2		
1.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
2.	Система СОУЭ не обеспечивает общий уровень звука не менее чем на 15 дБа выше допустимого уровня звука в защищаемых помещениях.	ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2 СП3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
3.	В помещениях здания (в пространстве за подвесными потолками) расстояние между многочисленной параллельной прокладкой неэкранированных кабелей и проводов систем АУПС, СОУЭ и силовых линий питания освещения и других инженерных систем здания составляет менее 0,5м.	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.6 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности». п.13.15.15 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».
4.	У соединительных линий системы	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-

	АУПС отсутствует автоматический контроль их исправности (при снятии дымового пожарного извещателя на приемно-контрольном приборе индикация шлейфа АУПС не меняется, индикация шлейфа не переходит в режим «Неисправность»).	ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.17 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».
5.	В помещениях здания, при переходе в режим «Пожар» систем АУПС и СОУЭ не обеспечивается отключение: устройств кондиционирования воздуха, общеобменных вентиляционных систем здания, системы СКУД.	п.4 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.24, п. 7.20 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п. 26, п.42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
6.	Четвёртый этаж здания оборудован двумя разными типами оповещения: 3-ий тип (речевое оповещение) и 2-ой тип (звуковое оповещение). 3-й тип СОУЭ - управление происходит от ППК «Гранд-Магистр-24», установленном на первом этаже, на посту. 2-ой тип СОУЭ - управление происходит от ППК «Гранд-Магистр-1А», установленном на четвёртом этаже, в кабинете. При испытаниях систем АУПС и СОУЭ установлено, что на 4-ом этаже при переходе АУПС в режим «Пожар» ППК «Гранд-Магистр-1А» происходит включение СОУЭ 2-ого типа и только на 4-ом этаже, при этом включение СОУЭ 3-го типа на остальных этажах здания (в том числе и на 4-ом этаже) не происходит. Таким образом, при переходе в режим «Пожар» системы АУПС 4-го этажа происходит включение СОУЭ только на 4-ом этаже здания. Данный алгоритм работы систем АУПС и СОУЭ является нарушением требований пожарной безопасности.	ч.4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1-4.3, табл. 2 раздел 14 СПЗ.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).

Сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)⁽³⁾: нет

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов,

исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

12.1. Протоколы осмотра от 31.05.2023.

12.2. Предписание от 09.06.2023 № 2305/038-43/101-В/ПВП.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инспектор ОНДПР г. Кирова -
государственный инспектор г. Кирова
по пожарному надзору Булдаков М.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Старший инспектор ООМПМ ОНДПР г. Кирова -
государственный инспектор г. Кирова
по пожарному надзору Мамаев А.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Государственный инспектор города Кирова по пожарному надзору Булдаков Михаил Андреевич, тел. 8(8332) 20-80-56, электронный адрес: buldakovma@43.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

реактор Соколов МВ

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (его представителя))

(Handwritten signature)

(подпись)

« 09 » 06 2023 г. в « 9 » час. « 00 » мин.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.



Отметка о размещении сведений в
едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Кировская обл., г. Киров, ул. Маклина, 65; тел. (8332)54-68-33, gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Киров, Октябрьский пр., 122а, тел. (8332)67-95-12, gpn_kirov@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2305/038-43/101-В/ВП

вручается:

Кировскому областному государственному образовательному автономному учреждению
дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Кировской
области» (ИНН 4348036275), ректору КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» Соколовой Н.В.

(указывается контролируемое лицо (лица), которому(ым) выдается предписание)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора города
Кирова по пожарному надзору Карпова Андрея Сергеевича от 24.05.2023 № 2305/038-43/101-
В/ВП

в период с 09 час. 00 мин. 31 мая 2023 г. по 09 час. 00 мин. 09 июня 2023 г.

старшим инспектором ОНДПР г. Кирова майором внутренней службы Булдаковым Михаилом
Андреевичем, старшим инспектором ООМП ОНДПР г. Кирова старшим лейтенантом
внутренней службы Мамаевым А.В.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного
пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка:

-здания административно-учебного корпуса по адресу: г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 23/2;

-здания общежития по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 74а

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица:

начальник административно-хозяйственного отдела КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»
Летягина Татьяна Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Здание административно-учебного корпуса по адресу: г. Киров, ул. Р. Ердякова, д. 23/2				
1.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в	п. 54* Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от	01.08.2024	

	том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	16.09.2020).		
2.	Система СОУЭ не обеспечивает общий уровень звука не менее чем на 15 дБа выше допустимого уровня звука в защищаемых помещениях.	ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2 СПЗ.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	01.08.2024	
3.	В помещениях здания (в пространстве за подвесными потолками) расстояние между многочисленной параллельной прокладкой неэкранированных кабелей и проводов систем АУПС, СОУЭ и силовых линий питания освещения и других инженерных систем здания составляет менее 0,5м.	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.6 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности». п.13.15.15 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.08.2024	
4.	У соединительных линий системы АУПС отсутствует автоматический контроль их исправности (при снятии дымового пожарного извещателя на приемно-контрольном приборе индикация шлейфа АУПС не меняется, индикация шлейфа не переходит в режим «Неисправность»).	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.17 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».	01.08.2024	
5.	В помещениях здания, при переходе в режим «Пожар» систем АУПС и СОУЭ не обеспечивается отключение: устройств кондиционирования воздуха, общеобменных вентиляционных систем здания, системы СКУД.	п.4 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.24, п. 7.20 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п. 26, п.42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).	01.08.2024	
6.	Четвёртый этаж здания оборудован двумя разными типами оповещения: 3-ий тип (речевое оповещение) и 2-ой тип (звуковое оповещение). 3-й тип СОУЭ - управление происходит от ППК «Гранд-Магистр-24», установленном на первом этаже, на посту.	ч.4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1-4.3, табл. 2 раздел 14 СПЗ.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.54 Правил	01.08.2024	

<p>2-ой тип СОУЭ - управление происходит от ППК «Гранд-Магистр-1А», установленном на четвёртом этаже, в кабинете.</p> <p>При испытаниях систем АУПС и СОУЭ установлено, что на 4-ом этаже при переходе АУПС в режим «Пожар» ППК «Гранд-Магистр-1А» происходит включение СОУЭ 2-ого типа и только на 4-ом этаже, при этом включение СОУЭ 3-го типа на остальных этажах здания (в том числе и на 4-ом этаже) не происходит. Таким образом, при переходе в режим «Пожар» системы АУПС 4-го этажа происходит включение СОУЭ только на 4-ом этаже здания.</p> <p>Данный алгоритм работы систем АУПС и СОУЭ является нарушением требований пожарной безопасности.</p>	<p>противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).</p>		
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор ОНДПР г. Кирова -
государственный инспектор г. Кирова
по пожарному надзору

(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)

Булдаков М.А.

(фамилия, инициалы)




М.Л.П.

« 09 » июня 20 23 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(должность)


(фамилия, инициалы)

« 09 » 06 20 23 г.